

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	1 / 3

部門： 甲板部 輪機部 探測部

113 年 3 月

日期	航次	位置	維護項目	備註
3/1		東 21	CR 會同中華機械做發電機 2 號大修後測試 岸收廢油管路法蘭螺絲拆檢	中華機械 CR
3/2		東 21	發電機 2 號啟動運轉 日用油櫃放疏水 防火指示燈盤檢查 CO2 間整理 防污染間整理	
3/3		東 21	帶三管發電機 3 號更換滑油-9421 小時 發電機 3 號更換前置油水+1 FO+1 LO+1 淨油機啟動教學 救生艇電瓶啟動-續壓手啟動 機艙風機正反轉講解-煙囪除鏽講解 風油切斷講解 燃油速閉閥切斷講解 後 GS-前機艙左推海水-前機艙板式熱交換 濾器清洗 機艙定保表單講解 機艙汗水井抽除實作 空調冰機冷卻器切換講解 風機清潔講解 壓力水櫃補氣操作 卸廢油管路講解 發電機燃油滑油切換操作 取油樣講解器材	三管教育訓練
3/4		東 21	上豪廠商施作後甲板 A 架橫桿 清運中華機械大修後廢品 日用油櫃放疏水	上豪
3/5		東 21	08:30-10:30 卸廢油 銘昌 上豪施作 USBL 固定座 上豪廠商施作後甲板 A 架橫桿 10:30 船上安全會議 13:00-14:00 消防操演	上豪 銘昌
3/6		東 21	發電機 3 號添補滑油	
3/7		東 21	發電機 2 號啟動運轉併電	

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	2 / 3

3/8		東 21	汗水井巡檢	
3/9		東 21	上豪維修後 A 架滑車	上豪
3/10		東 21-西 8	08:30 機艙試車-09:00 出港海試 機艙加車-發電機 4 號滑油高溫-缸套水高溫 跳脫-請甲板船長降轉速 200rpm 探測移動式絞機無法啟動 工作艇左右無法順利活動 DP 測試 正常 發電機 4 號更換滑油時數 10181 發電機 4 號更換 LO+1 FO+1	海試 移碼頭
3/11		西 8	發電機 4 號高低溫淡水冷卻器清通	
3/12		西 8	上豪更換右推海水進口管 發電機 3 號高低溫淡水冷卻器清通	上豪
3/13		西 8	雜用磅濾器清洗	
3/14		西 8	甲板水密門手動閘上方施作雨遮	
3/15		西 8	水密門打牛油 發電機號 3 號添補滑油 空調室外濾網更換 機艙通風機手輪打牛油 灰水磅濾器清洗 濾油器壓力過高自動跳脫	
3/16		西 8	濾油器濾芯+4 換新	
3/17		西 8	右推海水磅濾網清洗 錨機回油濾器更換	
3/18		西 8	上豪廠商回裝 CTD PORTABLE 冷卻器外罩 CCTV 廠商協助看遠端監控事項 發電機 2 號低溫淡水磅洩漏回報輪機長	上豪
3/19		東 19	西八碼頭移泊至東 19 碼頭 中華機械維修發電機 2 號低溫淡水磅 淡水艙左右液位計調整	中華機械
3/20		東 19	加油 45 公秉 左推海水磅濾器清洗 前機艙版式熱交換濾器清洗	
3/21		東 19	0730 開航前 S/B 準備試航 發電機 3 台 甲板 240RPM 測試 移動絞機測試	上豪

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	3 / 3

			淡水壓力櫃補氣 拆卸照明燈(影響移動絞機鋼纜) 移動絞機排風馬達低絕緣上豪檢修	
3/22	116	東 19	開航前 S/B10:00 執行 CTD 作業 執行 PORTABLE WINCH 作業	
3/23	116	東 19	造水機啟動測試造水-正常 生活汙水處理器-運轉-鼓風機異常 船舶保養計畫製作 OR2C-10-21 製作 重要設備測試 OR2C-10-06 製作 防音防護具檢查紀錄表單 OR2C-06-22 製作 機艙廢油桶開蓋 汙水井警報合計 14 個測試 聲力電話左右推測試-左推不能發話	
3/24	116	東 19	電氣設備絕緣紀錄 OR2C-10-07 製作 機艙手工具保養歸位 發電機 4 號海水濾網雙邊清洗. 發電機 2 號添補滑油 ESB-110V 低絕緣-L-E1-9 電源查找-電子技士	電子技士
3/25	116	東 19	安全資料表列印放置機艙油料現場 中央空調室內濾網更換+8 中央空調室外濾網更換 1 空調間清潔 物料整理-清點-物料申請單製作 CO2 管道-壓縮氣體測試	3/O 2/E 3/E
3/26	116	東 19	機艙艙底清潔 發電機 T/C 濾網更換 L-EL-9 低絕緣不良-左推逃生通道燈管接地	C/E 1/E
3/27	116	東 19	聲力電話-耳罩測試	
3/28	116	東 19	發電機 3 號更換滑油(400H)	
3/29	116	東 19	火警警報控制盤-偵溫偵煙測試	3/O 3/E
3/30	116	東 19	機艙船員休息時數製作	
3/31	116	東 19	發電機 2 號更換滑油(400H)	

製表人：

大管輪徐誌謙

部門主管：

輪機長廖則明

