

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	1 / 3

部門： 甲板部 輪機部 探測部

113 年 4 月

日期	航次	位置	維護項目	備註
4/1		東 21	發電機 2 號更換前置油水+1 LO+1 發電機 2 號 400 小時更換滑油 發電機 2 號啟動運轉 雜用磅濾器清洗 空調冷卻器切換 1 號使用	
4/2		東 21	日用油櫃放疏水 防火指示燈盤檢查 CO2 間整理 防污染間整理	
4/3		東 21	發電機大修前準備	
4/4		東 21	日用油櫃放疏水 發電機 2 號 3 號更換鋅棒 前機艙風機+2 內部清潔 更換機艙飲用水濾器 機艙教育訓練製作	清明節
4/5		東 21	前 GS 磅更換鋅棒 機艙清潔	
4/6		東 21	發電機 3 號添補滑油 空調冷卻器 2 號酸洗更換鋅棒 氣笛故障 甲板層馬桶故障_已修復	
4/7		東 21	發電機 2 號啟動 發電機 3 號添補滑油 庫房物品整理 定保表單製作公布	
4/8		東 21	汗水井巡檢 緊急發電機房更換燈管+2	
4/9		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修	中華機械 銘宏船舶
4/10		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修	中華機械 銘宏船舶
4/11		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 消防操演 船舶安全會議	中華機械 銘宏船舶

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	2 / 3

4/12		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修	中華機械 銘宏船舶
4/13		東 21	中華機械發電機 4 號大修 前機艙板式熱交換拆清 機艙備件整理 機艙環境整理 壓力水櫃補氣	中華機械
4/14		東 21	後機艙板式熱交換拆清 聲力電話話筒檢查右推間	
4/15		東 21	CR 會同中華機械工程師查驗發電機 銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 後煙囪除鏽 水密門打牛油 發電機號 2 號添補滑油 空調室外濾網更換 機艙通風機手輪打牛油 雜用磅濾器清洗 燃油估算配艙準備加油 救生艇每月檢查報表	CR 中華機械 銘宏船舶
4/16		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 汽笛查修-膜片易位 前煙囪除鏽 缸套水 4L 罐子共 10 個-添補飲用水備便 供發電機大修後使用 煙囪收集管添加淡水	中華機械 銘宏船舶
4/17		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 沉水磅查修 電儀室電瓶均充	中華機械 銘宏船舶
4/18		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 右推燈座更換	中華機械 銘宏船舶
4/19		東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 中央空調軸承打牛油 發電機電瓶切換	中華機械 銘宏船舶
4/20		東 21	中華機械/中一機電發電機 1 號大修 汽笛檢修試拉正常 住艙層浴室廁所排風扇電力跳脫	中華機械
4/21		東 21	中華機械/發電機 1 號 4 號大修	

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	3 / 3

4/22	東 21	加油 50 公秉 中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 添加淡水 12 噸	中華機械 銘宏船舶
4/23	東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 前煙囪除鏽 左推海水磅濾器清洗 左推板片熱交換濾器清洗 甲板電羅經保養-雷神公司	中華機械 銘宏船舶
4/24	東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 1 號 4 號大修 水下作業聲納清潔 發電機 1 號測試運轉約 20 分鐘後出現金屬磨擦尖銳聲停機檢修-凸輪軸驅動端 第一道軸瓦燒損無滑油潤滑	中華機械 銘宏船舶
4/25	東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 4 號大修 領航物料接收	中華機械 銘宏船舶
4/26	東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 4 號大修	中華機械
4/27	東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 4 號大修	中華機械 銘宏船舶
4/28	東 21	中華機械/銘宏船舶發電機 4 號大修	中華機械 銘宏船舶
4/29	東 21	中華機械/中一電機發電機 4 號大修 發電機 4 號測試	中華機械
4/30	東 21	中華機械發電機 4 號大修 機艙船員休息時數製作	中華機械

製表人：

大管輪徐誌謙

部門主管：

輪機長廖則明

