

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	1 / 3

部門： ☐ 甲板部 ☒ 輪機部 ☐ 探測部

113 年 12 月

日期	航次	位置	維護項目	備註
12月01日		東 7	發電機 4 號更換 LO 濾器 跟新滑油 發電機 3 號 4 號更換鋅棒 發電機 1 號啟動不良檢測 電瓶故障	
12月02日		東 7	煙囪放殘管添補淡水 空壓機檢查滑油 發電機 2 號更換 LO 濾器 跟新滑油 09:45-10:14 加油 40 公秉 滑油油樣大副轉交辦公室 明洋船艦機械吊走救生筏 寬成檢修甲板層馬桶 機艙報表製作	明洋 寬成
12月03日		東 7	日用油櫃放疏水 更換前後海水磅鋅塊 11 月滑油然油存量報表上傳 清點磅浦配件	
12月04日		東 7	充放電盤轉至 1 號均充 8 小時 更換發電機 1 號 2 號鋅棒	
12月05日		東 7	發電機 2 號添補滑油 日用油櫃放疏水 空調室內濾網更換 機艙汙水井巡檢	
12月06日		東 7	10:00-11:20 全船消防操演 救生艇啟動測試 航港局消防操演 14:00-15:30 緊急發電機啟動及緊急電測試	航港局 消防局 CR
12月07日		東 7	發電機 2 號檢查前置油水 發電機 2 號檢查燃油壓差	
12月08日		東 7	煙囪放殘管添補淡水 空壓機檢查滑油	
12月09日		東 7	日用油櫃放疏水 機艙汙水井巡檢 生活汙水處理器藥桶添加消毒液	
12月10日		東 7	發電機海水濾網 2-3-4 清洗 發電機 2 號 T/C 濾網更換	

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	2 / 3

12月11日		東 7	接收物料-CTD 深海絞機滑油濾器+6 機器保養時數更新 機艙環境清潔 機艙報表製作 機艙鑽床-砂輪機巡檢	
12月12日		東 7	上豪維修機艙左推汙水磅 CCTV 雲騰廠商拆走一個檢修 發電機 1 號 4 顆電瓶拆卸 接收船監醫藥物品	上豪 雲騰
12月13日		東 7	上豪廠商拆卸後機艙 GS PUMP 電瓶充放電均充 2 號 08:00-16:00 接收 CTD 滑車+1 汙水井警報測試 生活汙水處理器高位警報測試 油水分離器 15ppm 警報測試 日用油櫃高位警報測試	上豪
12月14日		東 7	淡水循環櫃低位警報測試 空氣低壓警報測試 重要設備測試報表上傳	
12月15日		東 7	空調皮帶檢查 空調送風機軸承打牛油	
12月16日		東 7	上豪拆檢前機艙灰水磅 機艙灰水櫃-空調壓縮機巡檢 鴻亦維修淡水艙液位計	上豪 鴻亦
12月17日		東 7	上豪拆檢回裝灰水磅 煙囪放殘管添補淡水 空壓機檢查滑油 接收發電機電瓶+4 國立海洋大學系統工程暨造船學系參訪	上豪
12月18日		東 7	前吃水 3M00 後吃水 3M08 發電機 2 號添補滑油 潤誠維修雨刷 國祥廠商檢修空調系統 1 號	上豪 潤誠 國祥空調
12月19日		東 7	水密門打牛油 救生艇啟動測試-報表檢查製作 上豪廠商後甲板 CTD 設備橫桿測試	上豪
12月20日		東 7	一號發電機更換海水壓力感測器 生活汙水處理器藥水桶清潔換新藥水	

新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	3 / 3

12月21日		東 7	前 GS 磅 濾器拆檢清潔 前機艙汙水總閥關閉 後 GS 磅 檢查出口壓力及相關閥	
12月22日		東 7	機艙清潔保養 發電機 4 號添補滑油	
12月23日		東 7	發電機 3 號更換滑油濾器+1 跟新滑油 救生艇月報製表 上豪拆檢前 GS 磅	上豪
12月24日		東 7	機艙清潔保養 發電機 4 號添補滑油 上豪拆檢緊急消防磅	上豪
12月25日		東 7	機艙汙水井巡檢 機艙灰水櫃-空調壓縮機巡檢 前 GS 磅 上豪回裝測試正常 上豪緊急消防磅回裝	上豪
12月26日		東 7	上豪測試緊急滅火磅啟動正常出口 4.2 公斤 上豪拆檢淡水壓力櫃 1 號淡水磅 定保資料更新	上豪
12月27日		東 7	雜用磅濾器清洗 發電機 4 號 LO 添補	
12月28日		東 7	發電機 4 號 LO 添補	
12月29日		東 7	空調軸承打牛油 含油廢棄物搬到後甲板	
12月30日		東 7	加油 35 公秉 發電機 2 號添補滑油	
12月31日		東 7	上豪拆裝淡水壓力櫃淡水磅 2 號 月底報表製作季報-月報	上豪

製表人：

大管輪徐誌謙



輪機長廖則明