

# 新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	1 / 3

部門：  甲板部     輪機部     探測部

115 年 1 月

日期	航次	位置	維護項目	備註
1 月 01 日		東 7	中華機械發電機 4 號大修	中華機械
1 月 02 日		東 7	中華機械發電機 2 號大修	中華機械
1 月 03 日		東 7	防火指示燈盤測試 油艙量測	
1 月 04 日		東 7	電儀室電瓶 1 號均充 更換空調室內室外濾網 機艙鑽床使用點檢 機艙切割機點檢	
1 月 05 日		東 7	聲納間疏水管檢查 甲板汽笛測試 正常	
1 月 06 日		東 7	空調軸承檢查上牛油 中華機械發電機 2 號大修	中華機械
1 月 07 日		東 7	中華機械發電機 2 號大修 發電機 3 號添補滑油	中華機械
1 月 08 日		東 7	中華機械發電機 2 號大修 發電機 3 號添補滑油	中華機械
1 月 09 日		東 7	中華機械發電機 2 號大修 發電機 3 號添補滑油	中華機械
1 月 10 日		東 7	發電機 3 號添補滑油 16:00-16:30 例行性操演-緊急操俾 16:30-17:00 例行性操演-後俾故障	
1 月 11 日		東 7	發電機 3 號添補滑油	
1 月 12 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 15:30-16:00 例行性操演-電力失效 16:00-16:30 ISPS 訓練與演習 16:00-16:30 在職訓練-酒精偵測器/三合一氣體偵測器	中華機械
1 月 13 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修	中華機械
1 月 14 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 壓力水櫃補氣 水密門開關測試活絡	中華機械
1 月 15 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 煙囪放殘管補水	中華機械

# 新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	2 / 3

1 月 16 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 CR 偕同中華機械檢查曲軸 凸輪軸 缸頭等相關拆卸量測數據 淨油機啟動運轉	中華機械 CR
1 月 17 日		東 7	發電機 3 號添補滑油 緊急發電機啟動運轉測試	
1 月 18 日		東 7	水櫃液位檢查	
1 月 19 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 機艙含油垃圾整理	中華機械
1 月 20 日		東 7	日用油櫃放疏水 中華機械發電機 2 號 4 號大修 聲納間疏水管檢查	中華機械
1 月 21 日		東 7	機艙地板清潔 機器運轉時數更新 中華機械發電機 2 號 4 號大修	中華機械
1 月 22 日		東 7	通風設備檢查 全船例行性操演 09:10-09:40 滅火操演 09:50-10:20 棄船操演 中華機械發電機 2 號 4 號大修	中華機械
1 月 23 日		東 7	壓力水櫃補氣 中華機械發電機 2 號 4 號大修	中華機械
1 月 24 日		東 7	空壓機檢查滑油 發電機 1-2 號 T/C 濾網更換	
1 月 25 日		東 7	防火指示燈盤測試 SEWAGE 三向閥活絡正常	
1 月 26 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 15:00-15:35 全船安全會議	中華機械
1 月 27 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 台大 ABB 教育訓練	中華機械
1 月 28 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 台大 ABB 教育訓練 發電機 3 號更換滑油(12690H)	中華機械
1 月 29 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修 工作艇舵機無法向左檢查 上豪廠商拆卸 A 架油路生鏽 台大 ABB 教育訓練	中華機械 上豪
1 月 30 日		東 7	中華機械發電機 2 號 4 號大修	中華機械

# 新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	3 / 3

			汽笛測試	
1 月 31 日		東 7	月報表製作 雜用磅濾器清洗	

製表人：

大管輪徐誌謙

部門主管：

輪機長廖則明



# 新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	1 / 3

部門：  甲板部     輪機部     探測部

115 年 2 月

日期	航次	位置	維護項目	備註
2 月 01 日		東 7 移泊西 6	11:00 東 7 移泊到西 6 機艙設備切換 空調設備切換	
2 月 02 日		西 6	中華機械大修發電機 2 號 4 號 機艙巡檢 發電機 3 號添補滑油 聲納間疏水管路檢查	中華機械
2 月 03 日		西 6	中華機械大修發電機 2 號 4 號 發電機 3 號添補滑油 11:18 中油 19 號油泊靠上 11:24 開始加油 11:57 加油結束 機艙教育訓練發電機更換燃油滑油濾器 空壓機啟動檢查	中華機械
2 月 04 日		西 6	中華機械大修發電機 2 號 4 號 加水左 右 中 合計 50 噸 激準工程檢修工作艇轉向拉索固定軸	中華機械 激準工程
2 月 05 日		西 6-東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號 生活汙水處理器啟動風機測試 西 6 移泊東 7	中華機械
2 月 06 日		東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號 中央空調軸承打牛油 三中精密吊車檢查保養	中華機械 三中精機
2 月 07 日		東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號 發電機 3 號添補滑油 實驗室水密門開關測試 日用油櫃放疏水 三中精密吊車檢查保養	中華機械 三中精機
2 月 08 日		東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號 救生艇電瓶檢視	中華機械
2 月 09 日		東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號 電儀室電瓶 2 號均充 三中精密吊車檢查保養	中華機械 三中精機

# 新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	2 / 3

2月10日		東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號 CR 登輪檢查發電機安全測試試退併電	中華機械 CR
2月11日		東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號 發電機 3 號添補滑油 日用油櫃放疏水	中華機械
2月12日		東 7	中華機械大修發電機 2 號 4 號	中華機械
2月13日		東 7	1600-1630 例行性操演-密閉空間 1630-1700 ISPS 訓練與演習 發電機 3 號添補滑油 日用油櫃放疏水	
2月14日		東 7	發電機 3 號添補滑油 雜用磅濾器清洗	
2月15日		東 7	空調室內濾網更換+8	小年夜
2月16日		東 7	煙囪放殘管添補淡水 發電機 3 號添補滑油	除夕
2月17日		東 7	汗水井巡檢	初一
2月18日		東 7	發電機 3 號更換滑油跟 LO 濾器 13114H 機艙水密門活絡	初二
2月19日		東 7	發電機 3 號添補滑油 雜用磅濾器清洗	初三
2月20日		東 7	發電機 3 號添補滑油	初四
2月21日		東 7	發電機 3 號添補滑油	初五
2月22日		東 7	0900-1010 例行性操演滅火跟棄船 發電機 3 號添補滑油 日用油櫃放疏水 壓力水櫃補氣-汽笛測試	
2月23日		東 7	俊逸冷凍保養空調 1 號主機 煙囪放殘管添補淡水	俊逸冷凍
2月24日		東 7	俊逸冷凍保養空調 2 號主機 發電機 3 號添補滑油 油櫃量測	俊逸冷凍
2月25日		東 7	銘宏前後板片拆卸清洗 滅火管路檢查膨脹接頭-電線接頭正常 前後推進海水磅濾器清洗 發電機 3 號高低溫冷卻器清通	銘宏
2月26日	183	東 7	上豪回裝 A 架調壓閥-測試正常	上豪

# 新海研 2 號 保養工作紀錄

編號:	OR2C-10-20
版次:	1.0
發行日:	2020.07.15
頁碼:	3 / 3

			開航前 S/B 08:18 出海測試機艙發電機-甲板 DP-工作艇- CTD-深海絞機-救生艇啟動釋放 機艙生活污水處理裝置檢查 後推進器海水磅濾器清洗	
2 月 27 日	184	東 7- 台灣東北外海	開航前 S/B08:18 空調端蓋 PACKING 製作	
2 月 28 日	184	台灣東北海域	機艙艙底整理清潔 月報表製作 機艙保養時數表製作 機艙休息時數製作 取油樣準備	228 紀念日

製表人： 大管輪徐誌謙

部門主管： 輪機長廖則明

